

1.12.2022

1	DOMUS GAUDIUM (LEPPÄSUONKATU 11)	2
1.1.	Ympäristö	2
1.2	Sisäänkäynti	4
1.3.	Saunatila Sivistys	6
1.3.1	Kulku Sivistykselle	6
1.3.2	Oleskelutila	7
1.3.3	Esteetön wc	10
1.3.4	Sauna- ja pukuhuonetila	12
1.3.5	Terassi	17
1.3.6	Keittiö	22
1.4.	Kokoushuone Groudon	23
1.4.1.	Kulku Groudoniin	23
1.4.2.	Kokoushuone	26
1.4.3.	Kokoustilan yhteydessä oleva WC	27
1.4.4.	Esteetön wc	29
1.4.5.	Keittiö	32
2	MECHELININKATU 3 D	33
2.1.	Ympäristö	33
2.2.	Sisäänkäynti	34
2.3.	Kulku Barrikaadiin ja Kabinettiin	37
2.4.	Kokoushuone Barrikaadi	41
2.5.	Valiokuntatila Kabinetti	43
2.6.	Esteetön wc	44
2.6.	Keittiö	46

1 DOMUS GAUDIUM (LEPPÄSUONKATU 11)

1.1. Ympäristö

- Esteettömät autopaikat (2kpl) Leppäsuonkatu 11 ja Mechelininkatu 3D:n välissä, ajoporttiin tarvitsee koodin jonka saa kysyttäessä järjestöasiantuntijalta. Ajo sisäpihalle Mechelininkadun puolelta.
- Pysähdyspaikka taksille Leppäsuonkatu 11 edustalla Domus Academican B-talon (Leppäsuonkatu 9 B) vieressä. Portin ollessa auki mahdollisuus ajaa myös etuoven eteen.



Kuva 1: Kuva invataksin pysähtymispaikasta



Kuva 2: Esteettömät autopaikat, pääsy Mechelininkadulta

1.2 Sisäänkäynti

- Etuovelle pääsee esteettömästi ja pyörätuolilla pääsee tiloihin sisälle
- Ulommaisena oven sähköinen ovenavaaja on epäkunnossa, ovi avattava manuaalisesti
- Ovella on pieni kynnyks
- Ovet ovat raskaita avata



Kuva 3: Rakennuksen pääsisäänkäynti, oikealla olevissa tuplaovissa invapainike (epäkunnossa), vasemmalla pääasiallinen käyntiovi



Kuva 4: Rakennuksen pääasiallinen käyntiovi, ovesta kahvan vieressä kulkuavaimenlukija (musta)

1.3. Saunatila Sivistys

1.3.1 Kulku Sivistykselle

- Kattosauna Sivistys sijaitsee rakennuksen 3. kerroksessa. Esteetön kulku Sivistykselle aulasta löytyvällä hissillä. Hissiin tarvitsee kulkuavaimen, joka löytyy tapahtuman järjestäjältä.
- Hississä kulkuavainta näytetään lukijalle ennen kuin painetaan kerrosnappia



Kuva 5: Esteetön kulku Sivistykselle hissillä, johon tarvitsee tapahtumajärjestäjän kulkuavaimen. Sivistys sijaitsee rakennuksen 3. kerroksessa.

1.3.2 Oleskelutila

- Sivistyksen oleskelutilassa mahtuu liikkumaan esteettömästi pyörätuolilla riippuen siitä, miten tapahtumajärjestäjä on tilan kalusteet asetellut
- Tapahtumajärjestäjä pystyy lainaamaan HYYn palvelutoimistolta induktiosilmukan.



Kuva 6: Sivistyksen eteinen ja käytävä oleskelutilaan, eteisessä esteetön wc



Kuva 7: Sivistyksen oleskelutila



Kuva 8: Sivistyksen oleskelutila

1.3.3 Esteetön wc

- Sivistyksellä on esteetön wc-tila, jonka ovi on 90 cm leveä ja kevyt avata. Ovesta löytyy sisäpuolelta vaakavedin.
- Wc:ssä mahtuu toimimaan pyörätuolilla
- Wc-istuimen viereen pääsee pyörätuolilla ja istuimen molemmilta puolilta löytyvät säädettävät kaiteet.
- Wc-tilan lavuaarin ääreen pääsee pyörätuolilla
- Käsienkuivain on liian korkealla käytettäväksi pyörätuolista käsin



Kuva 9: Esteetön wc



Kuva 10: Esteetön wc

1.3.4 Sauna- ja pukuhuonetila

- Saunatilan ja pukuhuoneen ovet ovat 90 cm leveät. Ovissa ei ole vaakavetimiä. Pukuhuoneen wc-tila on esteellinen pyörätuolin käyttäjälle.
- Pukuhuoneessa ja suihkutilassa mahtuu toimimaan apuvälineellä. Suihkutilassa ei ole istuinta, johon olisi mahdollista istuutua peseytymisen ajaksi.
- Saunaan mahtuu suihkupyörätuolilla, kun alimmainen laude siirretään sivuun muiden lauteiden alle.




Kuva 11: Suihkutila



Kuva 12: Saunatila



Kuva 13: Pukuhuonetila



Kuva 14: Pukuhuoneen yhteydessä olevan esteellisen wc-tilan lavuaari



Kuva 15: Pukuhuoneen yhteydessä oleva esteellinen wc-tila

1.3.5 Terassi

- Apuvälineillä kuljettaessa pääsee lasitetulle terassille ja terassilla on tilaa kulkea pyörätuolilla. Terassin ovi aukeaa manuaalisesti
- Ulkoterassille kuljettaessa on korkea kynnys ja kapea oviaukko (75cm), ei esteetöntä kulkua
- Oleskelutilasta terassille aukeava ovi aukeaa terassille päin ja terassin puolella oven takana on noin oven levyinen loiva ramppi. Rampista ja oven avautumissuunnasta johtuen ovi voi olla vaikea avata terassilta pyörätuolista käsin.



Kuva 16: Kulku oleskelutilasta terassille



Kuva 17: Terassi



Kuva 18: Kulku terassilta ulkoterassille



Kuva 19: Ulkoterassi



Kuva 20: Kulku terassilta sisälle oleskelutilaan

1.3.6 Keittiö

- Keittiössä mahtuu liikkumaan pyörätuolilla. Jääkaapin vedin on riittävän matalalla esimerkiksi pyörätuolin käyttäjälle.
- Työtason alle ei pääse pyörätuolilla.



Kuva 21: Keittiö

1.4. Kokoushuone Groudon

1.4.1. Kulku Groudoniin

- Aulasta tilaan kuljetaan ensiksi lasiovesta, joka aukeaa sisäänpäin. Ovi on raskas. Ovi aukeaa sähköisellä lukolla. Oviaukossa on kynnys.
- Kokoustilaan kuljetaan ovesta, jonka leveys on 79 cm. Oviaukon kynnys on 3 cm korkea. Ovi avautuu sisälle kokoustilaan päin ja ovi on erittäin raskas. Ovesta on sähkölukko, joka on korkealla ovenkahvan yläpuolella.



Kuva 22: Kulku Groudoniin



Kuva 23: Ovi aulasta eteistilaan



Kuva 24: Kulku Groudoniin

1.4.2. Kokoushuone

- Kokoushuoneessa mahtuu liikkumaan pyörätuolilla, jos tapahtuman järjestäjä on asettanut kalusteet niin että kulkureitit pysyvät vapaana.
- Groudonia käytettäessä on käytettävissä kaksi wc-tilaa. Esteettömään wc-tilaan kuljetaan aulasta hissillä ja kokoustilan yhteydestä löytyy esteellinen wc.



Kuva 25: Kokoushuone

1.4.3. Kokoustilan yhteydessä oleva WC

- Kokoustilan yhteydessä on wc-tila. Wc-tilaan kulkiessa on kaksi 3 cm kynnystä ja kaksi kevyttä ovea.
- WC:n ensimmäinen ovi on leveydeltään 81 cm ja toinen 70 cm. Ovissa ei ole vaakavetimiä.
- Ensimmäisessä tilassa on lavuaari, jonka ääreen pääsee pyörätuolin kanssa.
- Tilassa ei mahdu kääntymään pyörätuolilla ympäri.
- WC-tilaan ei mahdu pyörätuolin kanssa



Kuva 26: Kokoustilan yhteydessä olevan wc:n lavuaaritila



Kuva 27: Kokoustilan yhteydessä oleva wc-tila

1.4.4. Esteetön wc

- Esteettömään wc-tilaan kulku aulasta hissillä, kerros -1, hissiin ei tarvitse avainta.
- Esteettömän wc:n ovi on kevyt ja ovesta on sisäpuolella vaakavedin
- Wc-istuimen viereen pääsee pyörätuolilla ja istuimen molemmilta puolilta löytyvät säädettävät kaiteet.
- Wc-tilan lavuaarin ääreen pääsee pyörätuolilla
- Wc-tilassa on myös hoitotaso
- Wc-tilassa on hälytysjärjestelmä, joka laukaistaan katosta pöntön vieressä roikkuvasta narusta vetämällä. Hälytys kuuluu wc:n oven ulkopuolella ja oven vieressä oleva punainen valo palaa.



Kuva 28: Kerroksessa -1 kuvassa näkyvä wc on esteetön



Kuva 29: Esteetön wc kerroksessa -1



Kuva 30: Esteetön wc

1.4.5. Keittiö

- Keittiön työtason alle pääsee pyörätuolilla
- Keittiössä mahtuu toimimaan pyörätuolilla kun tilassa olevat kalusteet on sijoitettu sivuun



Kuva 31: Groudonin keittiö

2 MECHELININKATU 3 D

2.1. Ympäristö

- Esteettömät autopaikat (2kpl) Leppäsuonkatu 11 ja Mechelininkatu 3D:n välissä, ajoporttiin tarvitsee koodin jonka saa kysyttäessä järjestöasiantuntijalta. Ajo sisäpihalle Mechelininkadun puolelta.



Kuva 32: Esteettömät autopaikat

2.2. Sisäänkäynti


- Mechelininkatu 3D-rappuun on esteetön sisäänkäynti katutasosta keltaisella merkittyä luiskaa pitkin
- Pyörätuolilla pääsee tiloihin sisälle
- Ulko-oven ja tuulikaapin ovet aukeavat ulospäin ja ovat raskaita ja vaikeita avata pyörätuolista käsin



Kuva 33: Ramppi sisäänkäynnille




Kuva 34: Sisäänkäynti




Kuva 35: Sisäänkäynnin tuulikaappi

2.3. Kulku Barrikaadiin ja Kabinettiin

- Kokoushuone Barrikaadi ja valiokuntatila Kabinetti sijaitsevat kerroksen kellarikerroksessa, kerroksessa -1 (Hississä P-painike). Käytössä on hissi, johon mahtuu pyörätuolilla. Hissin ovi ei aukea sähköisesti nappia painavalla, ja ovi on raskas ja vaikea avata pyörätuolista. Hissin ovesta ei ole vedintä oven sisäpuolella, eikä ovi sulkeudu sähköisesti. Hissin nappia tulee painaa koko matkan ajan.
- Matkalla on raskas metalliovi, joka on vaikea avata pyörätuolista käsin



Kuva 36: Kulku aulasta kokoustiloihin



Kuva 37: Hissi




Kuva 38: Hissin painikkeet



Kuva 39: Barrikaadiin ja Kabinettiin vievä ovi

2.4. Kokoushuone Barrikaadi

- Barrikaadin ovi on kevyt ja 80 cm leveä.
- Tapahtumajärjestäjä voi asetella kokoushuoneen pöydät ja tuolit vapaasti, huomioiden esteettömän kulun esim pyörätuolilla
- Tapahtumajärjestäjä pystyy lainaamaan HYYn palvelutoimistolta induktiosilmukan.




Kuva 40: Barrikaadi, kalusteet siirretty sivuun



Kuva 41: Barrikaadi, kalusteet siirretty sivuun

2.5. Valiokuntatila Kabinetti

- Kabinetin ovi on kevyt ja 80 cm leveä.
- Tapahtumajärjestäjä voi asettaa kokoushuoneen pöydät ja tuolit vapaasti, huomioiden esteettömän kulun esim pyörätuolilla
- Tapahtumajärjestäjä pystyy lainaamaan HYYn palvelutoimistolta induktiosilmukan.



Kuva 42: Kabinetti

2.6. Esteetön wc

- Barrikaadin ja Kabinetin käyttäjille on käytössä esteetön wc-tila 2. kerroksessa. 2. kerrokseen pääsee hissillä tai portaita. Ovi on merkitty opasteella. Ovesta löytyy vaakavedin.
- WC-pöntön molemmin puolin on tukikaide
- Lavuaarin ääreen pääsee pyörätuolilla



Kuva 43: Esteetön wc kerroksessa 2



Kuva 44: Esteetön wc

2.6. Keittiö

- Barrikaadin ja Kabinerin käyttäjien käytössä on yhteiskäytössä oleva keittiö, jossa mahtuu toimimaan pyörätuolilla.
- Työtason ääreen ei pääse pyörätuolilla, mutta erillisen tason ääreen pääsee.



Kuva 45: Keittiö